

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1718/88

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL


SAKORD: LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER
kanalsystem

VELODUCT KANALSYSTEM

Innehavare	Fläkt Woods AB, Box 84, 153 22 Järna, tel: 08-551 795 00, fax: 08-551 744 22, hemsida: www.flaktwoods.com, Org.nr: 55 62 39-2463.	
Produkt	Veloduct kanalsystem av varmförzinkad stålplåt med gummiringstättning. I systemet ingående kanaldetaljer har tätningssringar av EPDM-gummi.	
Avsedd användning	Distribution av luft.	
Handelsnamn	Veloduct	
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 och 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (<i>BBR</i>)	
	Material i luftbehandlingsinstallationer	5:651, första stycket
	Material	6:11
	Mikroorganismer	6:24, första stycket
	Kanaler uppfyller täthetsklass D enligt VVS AMA 98, 57 Luftbehandlings-system.	
	Ventilationskanalsystemet monteras i miljöer motsvarande max korrosivitetssklass C2 (tidigare miljöklass M2).	
Tillhörande handlingar	Produktkatalog "VELODUCT Cirkulärt kanalsystem"	
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2005-05-27, Dnr 210-99-0024.	

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att utförande och montering överensstämmer med tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare	Föreskrifterna om tillverkningskontroll omfattar följande tillverkningsställen: Fläkt Woods AB, Järna (1) Fläkt Woods AB, Aneby (5) Fläkt Woods OY, Turku, Finland (3)
Märkning	Varje levererad produkt skall vid fabrik förses med märkning omfattande: "VELODUCT" och produktens typbeteckning Tillverkningsställe enligt sifferkod () under "Tillverkare" Typgodkännandebevisets nummer 1718/88 Boverkets inregistrerade varumärke † SITAC:s ackrediteringsnummer SITAC 1422 Täthetsklass Klass D Besiktningsorgan SP
Bedömnings- underlag	Rapport nr 87E 30040 A, 96E2,1577, 99B1,1109, 97R1 2145A , P0 06328A, P502486 och rapport daterad 2001-05-31 från Sveriges Provnings- och Forsk- ningsinstitut (SP).
Kommentarer	Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2004-12-10, Proj.nr T000675-03.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2012-03-09.


Ronald Green
Johan Åkesson